
1/08 6,00 Φ=804 W 21K-S/600 DN15 1320 mm
1/09_a 4,00 Φ=1326 W 33K/600 DN15 1600 mm
1/09_b 4,00 Φ=1326 W 33K/600 DN15 1600 mm
1/09_c 4,00 Φ=1326 W 33K/600 DN15 1600 mm
1/09_d 4,00 Φ=1326 W 33K/600 DN15 1600 mm
1/10_a 8,00 Φ=1216 W 33K/600 DN15 1320 mm
1/10_b 8,00 Φ=1216 W 33K/600 DN15 1320 mm
1/10_c 8,00 Φ=1216 W 33K/600 DN15 1320 mm
1/11_a 8,00 Φ=1218 W 33K/600 DN15 1320 mm
1/11_b 8,00 Φ=1218 W 33K/600 DN15 1320 mm
1/11_c 8,00 Φ=1218 W 33K/600 DN15 1320 mm
1/8 POM. POMOCNICZE 10,2m² TERAKOTA
1/9 SALA LEKCYJNA 77,7m² TERAKOTA
1/10 SALA LEKCYJNA 55,4m² TERAKOTA
1/11 SALA LEKCYJNA 55,2m² TERAKOTA
1/12 SALA LEKCYJNA 59,6m² TERAKOTA
1/13 SALA LEKCYJNA 59,6m² TERAKOTA
1/09 +20 °C Φwym: 5303 W sala lekcyjna
1/10 +20 °C Φwym: 3647 W sala lekcyjna
1/11 +20 °C Φwym: 3653 W sala lekcyjna
1/12 +20 °C Φwym: 4011 W sala lekcyjna
1/13 +20 °C Φwym: 3970 W sala lekcyjna
1/08 +16 °C Φwym: 804 W pom. pomocnicze
1/01_a 4,00 Φ=980 W 22K/600 DN15 1600 mm
1/01_b 4,00 Φ=970 W 22K/500 DN15 1600 mm
1/01 +20 °C Φwym: 1950 W biuro
1/1 POM. BIUROWE 22,6m² TERAKOTA
1/02 4,00 Φ=794 W 21K-S/600 DN15 1600 mm
1/02 +20 °C Φwym: 794 W biuro
1/2 POM. BIUROWE 9,3m² TERAKOTA
1/03 8,00 Φ=1601 W 22K/600 DN15 2400 mm
1/03 +20 °C Φwym: 1601 W komunikacja
1/3 KOMUNIKACJA 39,4m² TERAKOTA
V2020D VS 1,00 Φ=455 W 21K-S/600 DN15 800 mm
1/07 +18 °C Φwym: 455 W magazyn
1/7 MAGAZYN 18,2m² TERAKOTA
1/06 2,00 Φ=560 W 21K-S/600 DN15 1120 mm
1/06 +20 °C Φwym: 560 W pom. porządkowe
1/6 POM. PORZĄDKOWE 16,0m² TERAKOTA
1/4 KOMUNIKACJA 72,6m² TERAKOTA
1/05 +18 °C Φwym: 3162 W komunikacja
1/05 KORYTARZ 168,6m² TERAKOTA
1/05p +16 °C Φwym: 960 W k. schodowa
1/16 PRZEDSIONEK WC 3,4m² TERAKOTA
1/17 POM. PORZĄDKOWE 2,2m² TERAKOTA
1/18 WC NAUCZYCIELI 2,2m² TERAKOTA
1/19 PRZEDSIONEK WC 3,3m² TERAKOTA
1/03a +20 °C Φwym: 686 W WC
1/14 +20 °C Φwym: 498 W WC
1/05b +20 °C Φwym: 1060 W komunikacja
1/13 4,00 Φ=686 W 22K/900 DN15 [720 mm]
1/14 3,00 Φ=498 W 21K-S/900 DN15 [720 mm]
1/05b 5,00 Φ=1060 W 33K/600 DN15 1200 mm
1/12_a 4,00 Φ=1337 W 33K/600 DN15 1600 mm
1/12_b 4,00 Φ=1337 W 33K/600 DN15 1600 mm
1/12_c 4,00 Φ=1337 W 33K/600 DN15 1600 mm
1/13_a 4,00 Φ=1323 W 33K/600 DN15 1600 mm
1/13_b 4,00 Φ=1323 W 33K/600 DN15 1600 mm
1/13_c 4,00 Φ=1323 W 33K/600 DN15 1600 mm
1/21 2,00 Φ=286 W 21K-S/600 DN15 600 mm
1/21 +20 °C Φwym: 286 W WC
1/20 PRZEDSIONEK WC 1,5m² TERAKOTA
1/21 WC 1,5m² TERAKOTA
1/23 PRZEDSIONEK WC 2,8m² TERAKOTA
1/22 WC 1,7m² TERAKOTA
1/22 +20 °C Φwym: 344 W WC
1/22 3,00 Φ=344 W 21K-S/600 DN15 720 mm
1/05_a 3,00 Φ=1054 W 22K/600 DN15 1600 mm
1/05_b 3,00 Φ=1054 W 22K/600 DN15 1600 mm
1/05_c 3,00 Φ=1054 W 22K/600 DN15 1600 mm
1/05a 3,00 Φ=960 W 21K-S/600 DN15 1600 mm
1/24 5,00 Φ=927 W 22K/600 DN15 1320 mm
1/24 POM. BIUROWE 15,4m² TERAKOTA
1/24 +20 °C Φwym: 927 W biuro
1/25 8,00 Φ=1295 W 33K/600 DN15 1600 mm
1/25 SZATNIA 12,8m² TERAKOTA
1/25 +24 °C Φwym: 1295 W szatnia
1/26_a 6,00 Φ=867 W 33K/600 DN15 1200 mm
1/26_b 5,00 Φ=867 W 33K/600 DN15 1200 mm
1/26 NATRYSKI 21,1m² TERAKOTA
1/27 +21 °C Φwym: 0 W przedsionek
1/22 PRZEDSIONEK 3,0m² TERAKOTA
1/28 +20 °C Φwym: 0 W WC
1/27 WC 1,7m² TERAKOTA
1/29 +20 °C Φwym: 0 W WC
1/23 WC 1,7m² TERAKOTA
1/30 PRZEDSIONEK 3,0m² TERAKOTA
1/30 +21 °C Φwym: 0 W przedsionek
1/31 8,00 Φ=1476 W 33K/600 DN15 1800 mm
1/21 SZATNIA 12,7m² TERAKOTA
1/31 +24 °C Φwym: 1476 W szatnia
1/32 0,50 Φ=206 W 21K-S/600 DN15 400 mm
1/32 +16 °C Φwym: 206 W magazyn
1/52 MAGAZYN 18,5m² TERAKOTA
1/33 KOMUNIKACJA 47,8m² TERAKOTA
1/34 SALA GIMNASTYCZNA 332,0m² TERAKOTA
1/34 +16 °C Φwym: 36948 W sala gimnastyczna
1/33 +16 °C Φwym: 1141 W komunikacja
1/33 8,00 Φ=1141 W 22K/600 DN15 1600 mm
1/34_a 8,00 Φ=2602 W 33K/900 DN15 [2000 mm]
1/34_b 5,00 Φ=2001 W 33K/600 DN15 [2000 mm]
1/34_c 8,00 Φ=2601 W 33K/900 DN15 [2000 mm]
1/34_d 5,00 Φ=2002 W 33K/600 DN15 [2000 mm]
1/34_e 8,00 Φ=2609 W 33K/900 DN15 [2000 mm]
1/34_f 5,00 Φ=2007 W 33K/600 DN15 [2000 mm]
1/34_g 8,00 Φ=2609 W 33K/900 DN15 [2000 mm]
1/34_h 5,00 Φ=2007 W 33K/600 DN15 [2000 mm]
1/34_i 8,00 Φ=2613W 33K/900 DN15 [2000 mm]
1/34_j 5,00 Φ=2010 W 33K/600 DN15 [2000 mm]
1/34_k 8,00 Φ=2613 W 33K/900 DN15 [2000 mm]
1/34_l 4,00 Φ=2013 W 33K/600 DN15 [2000 mm]
1/34_m 7,00 Φ=2619 W 33K/900 DN15 [2000 mm]
1/34_n 4,00 Φ=2014W 33K/600 DN15 [2000 mm]
1/34_o 7,00 Φ=2617 W 33K/900 DN15 [2000 mm]
1/34_p 4,00 Φ=2014W 33K/600 DN15 [2000 mm]
30m3/h
DN15
DN20
c.o.01
c.o.02
c.o.03
c.o.04
c.o.05
c.o.06
c.o.16
c.o.17
c.o.17a
c.o.17c
c.o.18
c.o.19
c.o.20
c.o.21
c.o.22
c.o.23
c.o.24
c.o.25
c.o.26
c.o.27
c.o.28
c.o.29
c.o.30
c.o.31
c.o.32
c.o.33
c.o.34
c.o.35
HP1
HP2
HP3
HP4
HP5
COO
EIS 30
Rozwinięcie co 17c/+1
Rozwinięcie co 17c/+11
Rozwinięcie co 17c/+11
35 x 1,5 9217 W
42 x 1,5 18452 W
42 x 1,5 27695 W
22 x 1,5 2305 W
22 x 1,5 2317 W
28 x 1,5 4628 W
22 x 1,5 2317 W
22 x 1,5 2305 W
22 x 1,5 2305 W
28 x 1,5 4628 W
22 x 1,5 2317