

Boćki, dnia 2022-09-13

Gmina Boćki
ul. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Boćki
BGK.271.4.2022

Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania przetargowego pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Boćki etap II”

Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c7bdab1-2922-11ed-9171-f6b7c7d59353

ODPOWIEDZI Nr 1

na zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Boćki etap II” w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej zwana ustawą pzp w dniu 14 i 19.07.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1. W dokumentacji PFU oraz SWZ widnieje informacja, że zaprojektowana oczyszczalnia ma mieć przepustowość 15m³/dobę. Jednakże z załączonego bilansu ścieków na stronie 54 PFU jednoznacznie wynika, że średniodobowa maksymalna ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni to 2m³/d. Nie ma więc uzasadnienia projektowanie oczyszczalni o przepustowości ponad 7 krotnie większej niż realna ilość dopływających ścieków, gdyż urządzenia mocno niedociążone nie działają poprawnie. Prosimy zatem o potwierdzenie, że podane ilości uczniów, pracowników i nauczycieli są poprawne i na tej podstawie należy zaprojektować oczyszczalnię o adekwatnej wydajności i wielkości.
2. W dokumentacji PFU wymagana jest technologia złoża zraszanego w projektowanej oczyszczalni. Prosimy o informację, czy Zamawiający podtrzymuje ten zapis, czy też dopuszcza inne technologie z PFU np. SBR, osad czynny, etc.
3. Czy Zamawiający nie może wydłużyć termin wykonania Przedmiotu Zamówienia do 31.12.2023 r.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Ad. 1. Do zaprojektowania oczyszczalni ścieków należy przyjąć średniodobową maksymalną ilość ścieków dopływającą do oczyszczalni zgodnie z opisanym w PFU bilansem ścieków, czyli 1,6 - 2 m³/dobę.

Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje ten zapis z PFU dotyczący zastosowania technologii w projektowanej oczyszczalni.

Ad. 3. Zamawiający nie może wydłużyć terminu realizacji zadania, ponieważ zgodnie z zawartą umową dotacji z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, muszą zostać wykonane najpóźniej do 30 czerwca 2023 r.

Z up. WÓJTA
Walenty Kordecki
Sekretarz Gminy