



URZĄD GMINY BOĆKI

ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki

tel. 85 731 96 10, fax 85 731 96 12, email: sekretariat@gminabocki.pl

Boćki dn. 11.12.2023

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury - Etap II Gmina Boćki przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców:

1. Czy Zamawiający, z uwagi na długi okres realizacji inwestycji, wyrazi zgodę na częściowe fakturowanie robót, np. miesięczne?

Zamawiający nie wyraża zgody na fakturowanie miesięczne. Rozliczenie robót nastąpi fakturą częściową za Etap I i fakturą końcową po zakończeniu robót.

2. Czy Zamawiający z uwagi na trwającą procedurę przetargową przewiduje wydłużenie terminu robót etapu I? Biorąc pod uwagę termin składania ofert, nierealnym jest wykonanie robót etapu I na kwotę 191 690,00 zł brutto, we wskazanym w projekcie umowy terminie.

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu.

3. Proszę określić materiał, z którego mają być wykonane drzwi dymoszczelne, w klasie EI 30, a także kolor, który wpływa na cenę (kolor jedno- czy dwustronny). Czy drzwi mają być pełne, oszklone w połowie wysokości, szklenie pełne?

Drzwi mają spełniać wymagania klasy pożarowej EI 60 - stalowe lub aluminiowe. Kolor dwustronny, oszklone w połowie wysokości lub pełne do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji robót.

4. Proszę o informację czy ściana zewnętrzna REI60 została docieplona wełną mineralną skalną gr. 20 cm i wykończona tynkiem, i tym samym ten zakres robót nie obejmuje przedmiotowa inwestycja.

Ściana zewnętrzna jest ocieplona wełną mineralną gr. 20 cm i wykończona tynkiem. Zakres inwestycji nie obejmuje robót na ścianie zewnętrznej.

5. Czy inwestycja obejmuje roboty w obrębie klatki schodowej, poza wstawieniem 3 szt. drzwi?

Nie

6. Czy należy dostarczyć i zamontować na klatce schodowej klapę oddymiającą?

Tak