



## URZĄD GMINY BOĆKI

ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki

tel. 85 731 96 10, fax 85 731 96 12, email: sekretariat@gminabocki.pl

Boćki dn. 12.12.2023

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury - Etap II

Gmina Boćki przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców:

1. Otrzymaliśmy informację od producenta klap dymowych, że nie ma możliwości zamontowania klapy dymowej na dachu o tak dużym spadku. Należy zniwelować spadek poprzez wykonanie podkonstrukcji bądź cokołu pod klapą. Można także w zastępstwie zastosować okno połączowe oddymiające, ale powierzchnia czynna takiego okna jest znacznie mniejsza od klapy dymowej. W projekcie nie ma informacji jaką powierzchnię czynną ma mieć projektowana klapa. Zawarta jest jedynie informacja o tym, że system oddymiania jest wg odrębnego opracowania. Proszę o zamieszczenie tego projektu w celu rzetelnej wyceny. Czy Inwestor posiada ekspertyzę p.poż? Proszę o uzupełnienie dokumentacji uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. p.poż o konkretne rozwiązanie doboru (parametrów), podłączenia i montażu klapy- (rysunki i opis) wraz z uzupełnieniem przedmiaru.  
[Opracowanie dotyczące rozwiązania oddymiania zostanie dostarczone na etapie realizacji tego elementu robót.](#)  
[Zamawiający dopuszcza wstawienie okna \(okien\) oddymiającego spełniającego czynną powierzchnię oddymiania 2,08 m<sup>2</sup>.](#)
2. Proszę o sprecyzowanie jakie drzwi p.poż. dymoszczelne należy przyjąć do wyceny stalowe czy aluminiowe i czy mają być przeszklone (jeżeli tak to jaką szybą). Wpływa to znacznie na cenę drzwi. Brak konkretnej odpowiedzi prowadzi do wprowadzenia nierównej konkurencji dla oferentów.  
[Drzwi mają spełniać wymagania klasy pożarowej EI 60 - stalowe lub aluminiowe. Kolor dwustronny, oszklone w połowie wysokości lub pełne do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji robót.](#)
3. Proszę o sprecyzowanie czy na przestrzeń stropodachu należy zastosować klapę rewizyjną czy schody strychowe.  
[Klapę rewizyjną](#)
4. W związku z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 08.12.2023 na pytania nr 11 dot. zasilania elektrycznego systemu oddymiania klatki schodowej, proszę o odpowiedź, czy Zamawiający dostarczy dokumentację projektową systemu oddymiania uzgodnioną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?  
[Dokumentacja zostanie dostarczona przez Zamawiającego na etapie realizacji robót.](#)
5. 2. W związku z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 08.12.2023 na pytania nr 12 dot. typów opraw oświetleniowych, proszę o odpowiedź, czy Zamawiający dostarczy dokumentację projektową awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego uzgodnioną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?  
[Dokumentacja zostanie dostarczona przez Zamawiającego na etapie realizacji robót.](#)